COUPE A-A 1/20



COUPE B-B 1/20



LEGENDE "MISE A LA TERRE"

- Boucle intérieure de la mise à la terre par un méplat galvanisé
- Boucle extérieure de la mise à la terre par un méplat en acier inoxydable 1.4571
- Remontée verticale ou traversée horizontale de la mise à la terre dans les voiles de l'ouvrage (galvanisé)
- Point de raccordement en acier inoxydable 1.4571
- Point de raccordement de la mise à la terre galvanisé

LEGENDE BRIDES PN25 - SURFACE D'ETANCHEITE



- Surface d'étanchéité de forme G
- Surface d'étanchéité de forme H

INVENTAIRE DES PIECES

1. F, DN250, PN25, FD
   L=1000mm
2. T, DN250/150, PN25, FD
   L/h=700/300mm
3. Pièce de démontage (WALZ, Type W5)
   DN250, PN25, St 37.2, EKB
   L=425mm ±25mm
4. FF, DN250, PN25, FD
   L=300mm
5. FF, DN150, PN25, FD
   L=200mm
6. Vanne papillon, (ERHARD ARMATUREN, Type 50169566)
   DN150, PN25, FD
   L=210mm
7. Ventouse, (ERHARD ARMATUREN, Type 69377200)
   DN150, PN25, FD
   L = 385mm

ANLAGE 8.4

VUE EN PLAN 1/20



COUPE - PASSAGE MURAL



CURAFLEX FUTTERROHR 3000
CURAFLEX DICHTUNGSEINSATZ F

DN250 FD

TUYAU [d] (mm)	PASSAGE [D1] (mm)	PASSAGE [D2] (mm)
274	350	≤400

SOUMISSION

MAITRE D'OUVRAGE:
SEBES — SYNDICAT DES EAUX DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SÛRE

PROJET:
SOLUTIONS DE SECOURS SH ET TP : Extension + Assainissement

OBJET:
TROIS-PONTS
Regard ventouse " Point haut "
Vue en plan - Coupes - Détail

IND	DATE	DESSINE INITIALE	DESSINE VISA	CONTROLE INITIALE	CONTROLE VISA	VALIDE INITIALE	VALIDE VISA	MODIFICATIONS
E								
D								
C								
B								
A								
/	25.05.2018	S.JO.		M.G.		J.T.		

ECHELLE :	FICHIER :	No PLAN :	INDICE :
1/20	107.dwg	H163621-107	/

TR ENGINEERING ingénieurs-conseils
Tel.: (+352) 49 00 65 1
e-mail@tr-engineering.lu
86-88, rue de l'Égalité
BP 1034
L-1010 Luxembourg

fichier: O:\H163621\SOUMISSION\107 - Layout : 107 POINT HAUT - Sauvé le : 25/05/2018 par : sxjo